2026.11.06 11:04:26
BLAŽ GOLIČNIK
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

OBČINA SOLČAVA - analize pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-23/109490-26/113968
Naročnik:	OBČINA SOLČAVA SOLČAVA 29 3335 Solčava
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-23/109490-26/85672, 3541-00042026-1, z dne 30.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana
Vodja naloge:	Blaž Goličnik, mag. san. inž.
Skrbnik vzorca:	Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.
Celje,	02.11.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-23/109490-26/113968

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Kavarna Rinka

Številka vzorca: 26/113968

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 Solčava

Vzorec odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV

Čas odvzema: 28.10.2026 10:30

Mesto odvzema: Vodovod Solčava, omr. Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, Kavarna Rinka - pipa v točilni mizi

Vzorec sprejel: Jasmina Kocmut

Kraj in čas sprejema: Celje, 28.10.2026 13:34

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.3	°C		/	/
Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	/	/
Električna prevodnost (20°C)	235	µS/cm		2500	skladen
pH	8.3			6.5-9.5	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Intenziteta vonja	/			/	/
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Motnost	0.8	NTU		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O_2	5	skladen
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 36C *(Število kolonij pri 36 °C *)*	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22C *(Število kolonij pri 22 °C *)*	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/109490-26/113968-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-23/109490-26/113968-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-23/109490-26/113968-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-23/109490-26/113968-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Kavarna Rinka
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/113968
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	OBČINA SOLČAVA - analize pitne vode
Skrbnik vzorca:	Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.
Naročnik:	OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 Solčava
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-23/109490-26/85672, 3541-00042026-1, z dne 30.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 262198, 28.10.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Solčava, omr. Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, Kavarna Rinka - pipa v točilni mizi
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 28.10.2026 10:30

Odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 28.10.2026 13:34

Sprejel: Jasmina Kocmut

Datum poročila: 02.11.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

omr. Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, Kavarna Rinka - pipa v točilni mizi



Evidenčna oznaka: 2300-23/109490-26/113968-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	poloblačno

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Klor-prosti	0.17	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Električna prevodnost (20°C)	235	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 11.3 °C*				
pH	8.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
	Meritev opravljena pri T = 11.3 °C				
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Intenziteta vonja	/			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Blaž Goličnik, mag. san. inž. ob 06.11.2026 11:04:26

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-23/109490-26/113968-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Kavarna Rinka
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/113968
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: OBČINA SOLČAVA - analize pitne vode
Skrbnik vzorca Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 Solčava
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-23/109490-26/85672, 3541-00042026-1, z dne 30.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Solčava, omr. Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, Kavarna Rinka - pipa v točilni mizi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 10:30
Odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 13:34
Sprejel: Jasmina Kocmut

Datum poročila: 29.10.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, CE	29.10.26 29.10.26
Motnost	0.8	NTU		ISO 7027-1: 2016, CE	29.10.26 29.10.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O_2	SIST EN ISO 8467:1998 , CE	29.10.26 29.10.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	29.10.26 29.10.26

[1] CFA analizator.

Kraj izvedbe preiskav:
CE - OKA Maribor, Ipavčeva ulica 18, Celje
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Elektronsko potrdili:
Ksenija Bošnjak, univ.dipl.inž.kem.inž.
OKA Maribor

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 29.10.2026 15:07:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4009-23/109490-26/113968-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Kavarna Rinka
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/113968; Lab. št.: 26/22437
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: OBČINA SOLČAVA - analize pitne vode
Skrbnik vzorca: Jasmina Kocmut, dipl. san. inž.
Naročnik: OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, 3335 Solčava
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-23/109490-26/85672, 3541-00042026-1, z dne 30.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Solčava, omr. Center Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, Kavarna Rinka - pipa v točilni mizi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 10:30
Odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 14:54
Prevzel: Mojca Gradišar

Datum poročila: 02.11.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	29.10.2026 30.10.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	29.10.2026 30.10.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	29.10.2026 31.10.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	29.10.2026 31.10.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	29.10.2026 02.11.2026

Analitik:
Petra Pintarič, dipl.dietet.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Petra Pintarič, dipl.dietet. ob 02.11.2026 08:38:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.